TRICINTIE

ELEKTRO TECHNISCHE-INSTALLATIES

INSTALLATIE / ONDERHOUD / SERVICE

deze groepsverklaring dient ten alle tijden bij de groepenkast aanwezig te zijn

VERBRUIKER	GR 1	GR 2	GR 3	GR 4	GR 5	GR 6	GR 7	GR 8	GR 9	GR 10	GR 11	GR 12

uw groepenkast is voorzien van een aardlekschakelaar deze dient u eenmaal per maand te controleren
DIT GAAT ALS VOLGT IN ZIJN WERK :

* SCHAKEL ALLE GEGEVEN VERWERKENDE APPARATEN UIT ZOALS EEN COMPUTER
* DRUK OP DE TESTKNOP (T) DEZE OP DE AARDLEKSCHAKELAAR.
* DE DESBETREFFENDE AARDLEKKER SCHAKELT UIT.
* ALS DE SPANNING WEGVALT IS DE AARDLEKAUTOMAAT IN ORDE.
* ALS DEZE NIET UITSCHAKELT BEL DAN INSTALLATIEBEDRIJF TEL: 0634899991 OF INFO@TRICINTIE.NL
* NA DE TEST DE AARDLEKSCHAKELAAR WEER INSCHAKELEN EN DE INSTALLATIE IS WEER GEBRUIKSKLAAR.

Magnolialaan 22 • 2282 DZ Rijswijk • Telefoon 06-34899991 • Fax 084-8388714
E-mail info@tricintie.nl • www.tricintie.nl
BTW nr. NL 145811992B01 • ING/Postbank 44.29.55.0 • K.v.K. 27319244